

	TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT		No. CARBO/009-21-12-2016	Dátum: 31/07/2019	
1	Az építési termék kereskedelmi neve		CarboCollar CC collar		
2	Alkalmazás:	falakon vagy mennyezeten áthaladó éghető csőátvezetések tűzgátló tömítésére			
2 a	Mennyezetek 150 mm vastagsággal (vasbeton) Falazatok 100 mm szélességgel (pórusbeton, tégl, vasbeton) Rugalmas falak legalább 125 mm szélességgel (gipszkarton, fa)				
3	Gyártó:	Carboline Polska sp. z o.o. ul. Przecławska 5, 03-879 Warszawa, Poland			
4	Meghatalmazott képviselő:	Carboline Polska sp. z o.o. ul. Przecławska 5, 03-879 Warszawa, Poland			
5	A teljesítményállandóság értékelése és ellenőrzése			SYSTEM 1	
6a	Harmonizált szabvány A 2. és 7. pontban meghatározottak				
6b	Európai értékelési dokumentumok	ETA-16/0189	31/03/2016	Notified Body Number 1488	
		Az ITB osztályozása	02890/18/Z00NZP		
			00543.5/18/Z00NZP		
7	Teljesítmény				
	Besorolás	B-s2,d0			
	Tűzállósági határérték	EI 120			
	Higiéniai , egészségvédelmi és környezetvédelmi besorolás				
	A Kérelmező írásos nyilatkozatot nyújtott be arról, hogy a termék és/vagy összetevői nem tartalmaznak az EOTA TR 034* szerint veszélyesnek minősített anyagokat.				
	Higiéniai tanúsítvány	BK/B/0197/01/2018			
	Tartósság és használati rugalmasság	Z2			
	Veszélyes anyagok kibocsátása (nyilatkozat) (*). Higiéniai tanúsítvány: a termék beltéri vagy kültéri használatra készült.				
8	Technikai dokuemntáció: Technical Data Sheet, Carboline Polska Sp. z o.o. Product Catalogue				
A fent leírt termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítménynek. Ezt a teljesítménynyilatkozatot a 305/2011/EU rendelettel összhangban adták ki, az említett gyártó kizárólagos felelősségére.					
Hely, dátum		Wisłina, 31/07/2019			
Gyártó részéről		Vezérigazgató, Władysław Gieriej			