

## DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ – ESTINTORI PORTATILI

N. pratica della dichiarazione di conformità: **KB 130/17**

Norme di  
riferimento per il  
controllo:

EN 3-7 : 2004 + A1 : 2007

Verbale di prova n.: 20170775/EM 22

Committente: Emme Antincendio S.r.l., Via del Molino, 40, 52010 CORSALONE (AR), ITALY

Produttore: Emme Antincendio S.r.l., Via del Molino, 40, 52010 CORSALONE (AR), ITALY

Modello: 22021

Marchio di fabbrica: EMME

Disegno n.: 22021

Distinta n.: 22021

Agente estinguente: 2 lt. EWAB15  
N. pratica –

Dispositivo di azionamento: Premendo una leva

Propellente: 15 bar / 20 °C, aria compressa

Modello speciale: Ugello, disegno  
numero 1938

Capacità  
estinguente: 13 A, 55 B e 25 F conforme EN 3-7

Campo di temperatura di  
funzionamento: da 0 °C a 60 °C


Note: In caso di controversie farà fede solamente la versione in lingua inglese della presente  
dichiarazione di conformità.

Si attesta la conformità alle suddette norme di riferimento. Tutti i requisiti previsti sono stati soddisfatti

La presente dichiarazione di conformità ha validità solamente con riferimento ad estintori conformi ai campioni inviati per  
il controllo e alla documentazione oggetto di conferma.

La presente dichiarazione di conformità non include un monitoraggio da parte di terzi.

Freiberg, 28 agosto 2017



Dipl.-Ing. Jürgen Dittrich  
Direttore dell'ente di controllo



## CERTIFICATE OF CONFORMITY – PORTABLE FIRE EXTINGUISHERS

Certificate of conformity reference number: **KB 130/17**

Test specification: **EN 3-7 : 2004 + A1 : 2007**

Test report no.: **20170775/EM 22**

Requested by: **Emme Antincendio S.r.l., Via del Molino, 40, 52010 CORSALONE (AR), ITALY**

Manufacturer: **Emme Antincendio S.r.l., Via del Molino, 40, 52010 CORSALONE (AR), ITALY**

Model name: **22021**

Trade mark: **EMME**

Assembly drawing no.: **22021**

List of parts no.: **22021**

Fire extinguishing  
medium: **2 lt. EWAB15**  
Reference no. –

Operation device: **Grip lever**

Propellant: **15 bar / 20 °C, compressed air**

Special detail: **Nozzle according to  
drawing no. 1938**

Test fire rating: **13 A, 55 B and 25 F according  
to EN 3-7**

Range of operating  
temperature: **0 °C to 60 °C**

Notes: –

Conformity to the above mentioned test specification is attested. All applicable requirements have been met.

This certificate of conformity is valid solely for fire extinguishers which correspond to the submitted test samples and to the confirmed documents.

This certificate of conformity does not include surveillance.

28<sup>th</sup> August, 2017



Grad. Eng. Jürgen Dittrich  
Laboratory Manager



MPA Dresden GmbH  
Fuchsmühlenweg 6F  
09599 Freiberg  
www.mpa-dresden.de

Geschäftsführer: Thomas Hübler  
Tel. +49(0)3731-20393-0  
Fax +49(0)3731-20393110  
E-Mail info@mpa-dresden.de

Amtsgericht Chemnitz HRB 28268  
Steuernummer: 220/114/03364  
USt-IdNr. DE291271296

Sparkasse Mittelsachsen  
Poststraße 1a  
09599 Freiberg  
IBAN DE68 870520003115024672  
BIC WELADED1FGX