

sede operativa **Via Don Giovanni Preti, 11**
magazzino **Via Giacomo Grai, 6**
28078 Romagnano Sesia (NO)
Italia

tel **+39 0163 47252**
e-mail **info@rmmanfredi.com**
pec **rmmanfredi@legalmail.it**
web **www.rmmanfredi.com**

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

89/106/CEE irányelv alapján

R.M. Manfredi S.N.C. di Manfredi Mario e Carla Località Orsanvenzo, 33 – 13018 Valduggia (VC)
mint gyártó kijelenti, hogy

<h1>CL11 52FI</h1>
RIO tűzcsapszekrény és alkatrészei

A gyártott szekrények megfelelnek az UNI EN 671/2:2003 "Falitűzcsap-szekrények lapostömlővel" szabványnak, amelyet a CSI Institute of Bollate (MI) (0497. számú akkreditációja) ekként elismert az alábbi vizsgálati jelentésekkel:

- 086 / DEU / CPD / 05, 2005. 07. 18., az ISO 4892-2 (2002) szabvány szerint elvégzett mintadarabokon végzett gyorsított öregítési vizsgálattal kapcsolatban, az alábbiakkal kapcsolatban:

- PC polikarbonát ajtó utasító piktogramokkal

- RIO tűzcsap szekrényház

- 0112 / DEU / CPD / 05, 2005.10.27., a 8.1 Általános és 8.2. Nyitóberendezések a 671-2:2003 szabvány szerint a RIO DN 45 fali tűzcsapokhoz való tűzcsapszekrényekre vonatkozóan.

A doboz a következőkből áll:

✓ Falra szerelhető RIO szekrény nagy sűrűségű polietilén HDPE alapanyagból, fröccsöntve lágy és lekerekített vonalakkal, sarkok nélkül, balesetvédelemmel, beépített biztonsági zárral és PC polikarbonát ajtóval, utasítási piktogramokkal

Kelt.: 2022. július 1.