

EN 3 MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY

Tanúsítványszám: **SP 126/13**

Ezen dokumentum igazolja, hogy a "OSEC" 6 kg-os ABC porral oltó megfelel az EN3 szabványban meghatározott műszaki követelményeknek.

Szabvány: EN 3-7 : 2004 + A1 : 2007 / EN 3-10 : 2009

Teszt riport azon.: 2013-F-0209/OG 11

Tanúsítvány tulajdonosa: KZWM OGNIOPHON S.A., ul. Krakowska 83c, 34-120 Andrychow, Poland

Gyártó: KZWM OGNIOPHON S.A., ul. Krakowska 83c, 34-120 Andrychow, Poland

Típus: GP-6x ABC/MP **Márkanév:** OSEC

Rajz azon.: GP6-056-00 **Alkatrész azon.** GP6-056-00

Oltóanyag: FUREX S ABC **Működési elv:** Nyomókaros
Reference no. KB 125/13

Hajtóanyag: 15 bar / 20 °C nitrogen in cylinder **Egyedi:** Lövőke 0 5,5 mm

Oltási teljesítmény: 43 A and 233 B **Működési**
EN 3-7 szerint **hőmérséklet:** -30 °C to 60 °C

Megjegyzés: -


A tűzoltó készüléket az EN 3-7 szabványnak megfelelően teszteltük. Megfelel az EN 3-7 szabványnak.

A tűzoltó készülék gyártása az EN 3-10 szabvány szerinti minőségirányítási rendszer hatálya alá tartozik, és az MPA Dresden GmbH felügyeli.

A kérelmező felhatalmazást kap arra, hogy a jóváhagyott jóváhagyási számot a tűzoltó készülék jelölő címkéjén feltüntesse, amíg a rendszeres ellenőrzések eredménye az EN 3-10 10. szakasza szerint kielégítő.

Ez a jóváhagyási bizonyítvány kizárólag olyan tűzoltó készülékekre érvényes, amelyek megfelelnek a benyújtott vizsgálati mintáknak és a megerősített dokumentumoknak.

05th June, 2013



Grad. Eng. Bernd Ruhle
Manager of the certification office



MPA Dresden GmbH
Fuchsmühlenweg 6F
09599 Freiberg
Tel. +49(0)3731-20393-0
Fax +49(0)3731-20393110

Geschäftsführer: Thomas Hubler
Steuernummer: 220/114/03011
Amtsgericht Chemnitz HR B 21581
www.mpa-dresden.de
Email info@mpa-dresden.de

Sparkasse Mittelsachsen
Poststraße 1a
09599 Freiberg
Kto. 3115024672
BLZ 870 520 00

USt-IdNr. DE234220069
IBAN DE68 8705 2000 3115 0246 72
BIC WELADED1FGX

