

## EN 3 MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY

Tanúsítványszám: **SP 231/16**

Ezen dokumentum igazolja, hogy a "ogniochron" EN 3 6 literes vízbázisú megoldással rendelkező tűzoltó készülék megfelel az EN3 szabványban meghatározott műszaki követelményeknek.

Megfelelőségi követelmény: EN 3-7: 2004 + A1: 2007 az EN 3-10: 2009 követelményeinek megfelelően

Teszt riport száma: 20160288/OG 26

Tanúsítvány tulajdonosa: KZWM OGNIOCHRON S.A., ul. Krakowska 83c, 34-120 Andrychow, POLAND

Gyártó: KZWM OGNIOCHRON S.A., ul. Krakowska 83c, 34-120 Andrychow, POLAND

Típus: GPN-6x ABF/MP Védjegy: ogniochron, OSEC

Rajz azonosító: GPN6-20-00 Alkatrészlista azon.: GPN6-20-00

Oltóanyag: 5,88 l víz + 0,12 l FUREX AFFF  
Kartusche  
Referencia azon.: KB 152/13  
Működési elv: Nyomókaros

Hajtóanyag: 15 bar / 20 °C száraz nitrógen  
Egyedi: Rövid habképző lövőke

Oltási teljesítmény: 21 A, 233 B 40 F az EN 3-7  
szabványnak megfelelően  
Működési hőmérséklet: +5 °C to 60 °C


Megjegyzés:

A tűzoltó készüléket az EN 3-7 szabványnak megfelelően teszteltük. Megfelel az EN 3-7 szabványnak.

A tűzoltó készülék gyártása az EN 3-10 szabvány szerinti minőségirányítási rendszer hatálya alá tartozik, és az MPA Dresden GmbH felügyeli.

A kérelmező felhatalmazást kap arra, hogy a jóváhagyott jóváhagyási számot a tűzoltó készülék jelölő címkéjén feltüntesse, amíg a rendszeres ellenőrzések eredménye az EN 3-10 10. szakasza szerint kielégítő. Ez a jóváhagyási bizonyítvány kizárólag olyan tűzoltó készülékekre érvényes, amelyek megfelelnek a benyújtott vizsgálati mintáknak és a megerősített dokumentumoknak.

5<sup>th</sup> September, 2016

  
Grad. Eng. Bernd Ruhle



Vorlage 2.10 Rev.02

MPA Dresden GmbH  
Fuchsmühlenweg 6F  
09599 Freiberg  
www.mpa-dresden.de

Geschäftsführer: Thomas Hübler  
Tel. +49(0)3731-20393-0  
Fax +49(0)3731-20393110  
E-Mail info@mpa-dresden.de

Amtsgericht Chemnitz HRB 28268  
Steuernummer: 220/114/03364  
USt-IdNr. DE291271296

Sparkasse Mittelsachsen  
Poststraße 1a  
09599 Freiberg  
IBAN DE68 870520003115024672  
BIC WELADED1FGX