

EN 3 MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY

Tanúsítványszám:

SP 243/16

Ezen dokumentum igazolja, hogy a "ogniochron" 6 literes vízbázisú (vízköd) megoldással rendelkező tűzoltó készülék megfelel az EN3 szabványban meghatározott műszaki követelményeknek.

Műszaki követelmény: EN 3-7: 2004 + A1: 2007 az EN 3-10: 2009 követelményeinek megfelelően

Teszt riport száma: 20160925/OG 27

Tanúsítvány tulajdonosa: KZWM OGNIOCHRON S.A., ul. Krakowska 83c, 34-120 Andrychow, POLAND

Gyártó: KZWM OGNIOCHRON S.A., ul. Krakowska 83c, 34-120 Andrychow, POLAND

Típus: GWM-6x AF/MP Védjegy: ogniochron, OSEC

Rajz azonosító: GW6-10-00 rev.B Alkatrészelista azon.: GW6-10-00 rev.B

Oltóanyag: 6 l víz, ioncserélt
Reference no. - Működési elv: Nyomókaros

Hajtóanyag: 15 bar / 20 °C száraz nitrogén Egyedi: Tömlő, speciális lövőkével:
GW6-11-00

Oltási teljesítmény: 13 A, 25 F az EN 3-7 szabványnak megfelelően Működési hőmérséklet: +5 °C to 60 °C

Megjegyzés:

A tűzoltó készüléket az EN 3-7 szabványnak megfelelően teszteltük. Megfelel az EN 3-7 szabványnak.

A tűzoltó készülék gyártása az EN 3-10 szabvány szerinti minőségirányítási rendszer hatálya alá tartozik, és az MPA Dresden GmbH felügyeli.

A kérelmező felhatalmazást kap arra, hogy a jóváhagyott jóváhagyási számot a tűzoltó készülék jelölő címkéjén feltüntesse, amíg a rendszeres ellenőrzések eredménye az EN 3-10 10. szakasza szerint kielégítő. Ez a jóváhagyási bizonyítvány kizárólag olyan tűzoltó készülékekre érvényes, amelyek megfelelnek a benyújtott vizsgálati mintáknak és a megerősített dokumentumoknak.

12th September, 2016



Grad. Eng. Bernd Rühle
Manager of the certification office



Vorlage 2.10 Rev.02

MPA Dresden GmbH
Fuchsmühlenweg 6F
09599 Freiberg
www.mpa-dresden.de

Geschäftsführer: Thomas Hübler
Tel. +49(0)3731-20393-0
Fax +49(0)3731-20393110
E-Mail info@mpa-dresden.de

Amtsgericht Chemnitz HRB 28268
Steuernummer: 220/114/03364
USt-IdNr. DE291271296

Sparkasse Mittelsachsen
Poststraße 1a
09599 Freiberg
IBAN DE68 870520003115024672
BIC WELADED1FGX